

 COLEGIO DE INGENIEROS de la Provincia de Buenos Aires Ley 10.416 y modificatorias.	VISADO N°	CI N°		B
	Planilla de Inspección			
	CERTIFICADO DE APTITUD INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
	DATOS DEL INMUEBLE Pdo. _____ Pda. _____ Circ. _____ Secc. _____ Mz. _____ Calle _____ N° _____ _____ Tramit. Exp. Municipal N° _____ Letra _____ Año _____			
INSPECCIÓN VISUAL			Cumplido	
			Si	No
1	Correcta ejecución de cañería y bandeja			
2	Correcto conexonado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma			
3	En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra			
4	Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección			
5	Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección			
6	Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores			
7	Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección			
8	Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional			
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACIÓN		N°	u	Cumplido
				Si No
9	Cantidad y destino de los circuitos		n°	
10	Sección de los conductores		mm	
11	Sección del conductor de protección		mm	
12	Medidas y características de los materiales de las canalizaciones		m	
13	Características nominales de los aparatos de maniobra y protección		A	
14	Cumple condiciones reglamentarias	ENRE/OCEBA		
15	Potencia máxima a demandar en KW		KW	
VERIFICACIONES		Cumplido		
		Si No		
16	Continuidad de los conductores activos			
17	Continuidad de las canalizaciones metálicas			
18	Continuidad del conductor de protección			
RESISTENCIA DE AISLACIÓN DE LA INSTALACIÓN		Cumplido		
		Si No		
19	Entre conductores de fase			Valor medido en MΩ
20	Entre conductores de fase unidos entre si y neutro			
21	Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección			
22	Entre conductor neutro y conductor de protección			
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA		Cumplido		
		Si No		
23	Toma de tierra de la instalación			Valor medido en Ω
24	Tomacorriente genérico de la instalación			
25	Masa genérica de la Instalación			
26	Electrodo de tierra			
Proyecto aprobado Inspecciones parciales aprobadas				
Cumple Res. _____ del ENRE/OCEBA.- (tachar lo que no corresponda)				
Observaciones				
El titular acepta que la instalación eléctrica interna sea inspeccionada por la Municipalidad de _____ y/o por Profesional autorizado por el Colegio de Ingenieros de la Prov. de Buenos Aires				
PROFESIONAL	TITULAR	COLEGIO	MUNICIPALIDAD	
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	