



COLEGIO DE INGENIEROS
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.416 y modificatorias.

VISADO Nº

CI Nº

B

Planilla de Inspección**CERTIFICADO DE APTITUD INSTALACIÓN ELÉCTRICA****DATOS DEL INMUEBLE**

Pdo. Pda. Circ. Secc. Mz.
Calle N°

Tramit. Exp. Municipal N° Letra Año

INSPECCIÓN VISUAL

Cumplido

Si

No

- 1** Correcta ejecución de cañería y bandeja
2 Correcto conexionado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma
3 En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra
4 Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección
5 Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección
6 Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores
7 Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección
8 Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional

CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACIÓN

Nº

u

Cumplido

Si

No

- 9** Cantidad y destino de los circuitos
10 Sección de los conductores
11 Sección del conductor de protección
12 Medidas y características de los materiales de las canalizaciones
13 Características nominales de los aparatos de maniobra y protección
14 Cumple condiciones reglamentarias
15 Potencia máxima a demandar en KW

ENRE/OCEBA

KW

VERIFICACIONES

Cumplido

Si

No

- 16** Continuidad de los conductores activos
17 Continuidad de las canalizaciones metálicas
18 Continuidad del conductor de protección

RESISTENCIA DE AISLACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Cumplido

Si

No

Valor medido

en **MΩ**

- 19** Entre conductores de fase
20 Entre conductores de fase unidos entre si y neutro
21 Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección
22 Entre conductor neutro y conductor de protección

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Cumplido

Si

No

Valor medido

en **Ω**

- 23** Toma de tierra de la instalación
24 Tomacorriente genérico de la instalación
25 Masa genérica de la Instalación
26 Electrodo de tierra

Proyecto aprobado Inspecciones parciales aprobadas

Cumple Res. del ENRE/OCEBA.- (tachar lo que no corresponda)

Observaciones
.....
.....

El titular acepta que la instalación eléctrica interna sea inspeccionada por la Municipalidad de
y/o por Profesional autorizado por el Colegio de Ingenieros de
la Prov. de Buenos Aires

PROFESIONAL

TITULAR

COLEGIO

MUNICIPALIDAD

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha